



BUNDESVERBAND DES SCHORNSTEINFEGERHANDWERKS
– Zentralinnungsverband (ZIV) –

Übersicht über die Messungen an Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe

Reg.-Nr. 2.8.2.5/VT/2010-04-06

Anlagenart	Nennwärmeleistung	Nennwärmeleistung	Zeitpunkt der Errichtung	Erstmessung	Wiederkehrende Messung (alle 2 Jahre)	Grenzwerte
Handbeschickt	$\geq 4 \leq 15$ kW	1 bis 5a	bis 1994	-	ab 2015	Stufe 1
			1995 bis 2004		ab 2019	
			2005 bis 21.03.2010		ab 2025	
			22.03.2010 bis 2014 bzw. 2016*		ab 6 Monate nach Bekanntgabe geeigneter Messtechnik	
			ab 2015 bzw. 2017*			
	bis 1994		erledigt	ab 6 Monate nach Bekanntgabe geeigneter Messtechnik	bis 2014 alte, ab 2015 Stufe 1	
	1995 bis 2004				bis 2018 alte, ab 2019 Stufe 1	
	2005 bis 21.03.2010				bis 2024 alte, ab 2025 Stufe 1	
	> 15 kW		22.03.2010 bis 2014 bzw. 2016*	ab 22.03.2010	Stufe 1	
			ab 2015 bzw. 2017*		Stufe 2	
Mechanisch beschickt	$\geq 4 \leq 15$ kW	1 bis 5a sowie 8 und 13	bis 1994	-	Ab 2015	Stufe 1
			1995 bis 2004		Ab 2019	
			2005 bis 21.03.2010		ab 2025	
			22.03.2010 bis 2014 bzw. 2016*		ab 6 Monate nach Bekanntgabe geeigneter Messtechnik	
			ab 2015 bzw. 2017*			
	bis 1994		erledigt	ab 6 Monate nach Bekanntgabe geeigneter Messtechnik	bis 2014 alte, ab 2015 Stufe 1	
	1995 bis 2004				bis 2018 alte, ab 2019 Stufe 1	
	2005 bis 21.03.2010				bis 2024 alte, ab 2025 Stufe 1	
	> 15 kW		22.03.2010 bis 2014 bzw. 2016*	ab 22.03.2010	Stufe 1	
			ab 2015 bzw. 2017*		Stufe 2	
Hand- oder mechanisch beschickt	$= 50$ kW	6 und 7	bis 1994	erledigt	ab 6 Monate nach Bekanntgabe geeigneter Messtechnik	bis 2014 alte, ab 2015 Stufe 1
			1995 bis 2004			bis 2018 alte, ab 2019 Stufe 1
			2005 bis 21.03.2010			bis 2024 alte, ab 2025 Stufe 1
	$\geq 30 \leq 50$ kW		22.03.2010 bis 2014	ab 22.03.2010	Stufe 1	
			ab 2015		Stufe 2	
	> 50 kW		bis 1994	erledigt	ab 6 Monate nach Bekanntgabe geeigneter Messtechnik	bis 2014 alte, ab 2015 Stufe 1
			1995 bis 2004			bis 2018 alte, ab 2019 Stufe 1
			2005 bis 21.03.2010			bis 2024 alte, ab 2025 Stufe 1
			22.03.2010 bis 2014	ab 22.03.2010	Stufe 1	
			ab 2015		Stufe 2	

* gilt nur für Anlagen, die mit Scheitholz betrieben werden